

4. 소방시설등 불량 세부 사항

설비명	점검번호	불량내용
소화활동설비	25-C-001	1. 제연설비 1) 제연 급기댐퍼 동작불량 ☞ 104동 3-4라인 10층, 107동 3-4라인 8층, 118동 1-2라인 5층, 116동 1-2라인 8층, 103동 1-2라인 15층, 110동 1-2라인 3층, 107동 1-2라인 7층, 107동 1-2라인 14층, 107동 3-4라인 5층, 107동 3-4라인 6층, 111동 1-2라인 11층, 111동 3-4라인 8층
기타	31-A-001	1. 방화문 및 방화셔터 1) 방화셔터 레일 걸림 ☞ 18동 앞 지하주차장 지하2층
이전 시설		